令和8年度水道水質検査結果（坂井安坂）

区分		採　水　月		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		天　候			曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇					
		気　温	（℃）		18.3	23.9	17.2	28.7	27.3	23.0	17.1					
		水　温	（℃）		12.0	16.0	17.0	20.0	22.8	22.0	19.2					
水質検査項目	1	一般細菌	（CFU/mL）	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	10mg／L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5					
	38	塩化物イオン	（mg/L）	200mg／L以下	12	12	12	12	12.0	12.0	12.0					
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	3.0mg／L以下	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2					
	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6					
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50	色度	（度）	5度以下	2.5	2.0	2.1	2.0	2.3	1.7	1.4					
	51	濁度	（度）	2度以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	＜0.1					
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	0.01mg／L以下		＜0.001			＜0.001							
	21	塩素酸	（mg/L）	0.6mg／L以下		0.07			0.15							
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	0.02mg／L以下		＜0.002			＜0.002							
	23	クロロホルム	（mg/L）	0.06mg／L以下		＜0.001			＜0.001							
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	0.03mg／L以下		＜0.003			＜0.003							
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	0.1mg／L以下		0.002			0.004							
	26	臭素酸	（mg/L）	0.01mg／L以下		＜0.001			＜0.001							
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	0.1mg／L以下		0.003			0.008							
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	0.03mg／L以下		＜0.003			＜0.003							
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	0.03mg／L以下		＜0.001			0.001							
	30	ブロモホルム	（mg/L）	0.09mg／L以下		0.001			0.003							
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	0.098mg／L以下		＜0.005			＜0.005							
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	0.003mg／L以下												
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	0.0005mg／l												
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	0.01mg／L以下												
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	0.01mg／L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	0.01mg／L以下												
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	0.05mg／L以下												
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.04mg／Ll以下												
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.8mg／L以下		0.7			0.66							
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	1.0mg／L以下												
	14	四塩化炭素	（mg/L）	0.002mg／L以下												
	15	1.4-ジオキサン	（mg/L）	0.05mg／L以下												
	16	シス-1.2-ジクロロエチレン	（mg/L）	0.04mg／L以下												
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	0.02mg／L以下												
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	0.01mg／L以下												
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	0.01mg／L以下												
	20	ベンゼン	（mg/L）	0.01mg／L以下												
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	1.0mg／L以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	0.2mg／L以下												
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	0.3mg／L以下		0.04			0.05							
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	1.0mg／L以下												
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	200mg／L以下												
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	0.05mg／L以下												
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	300mg／L以下												
	40	蒸発残留物	（mg/L）	500mg／L以下		130			130							
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	0.2mg／L以下												
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	0.02mg／L以下												
	45	フェノール類	（mg/L）	0.005mg／L以下												
	42	ジェオスミン	（mg/L）	0.00001mg／L以下												
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	0.00001mg／L以下												
		残留塩素	（mg/L）		0.45	0.60	0.40	0.30	0.20	0.15	0.15					