# 令和8年度水道水質検査結果（乱橋大門）

| 区分 | | 採水月 | | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天候 | | | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | | | | | |
| | | 気温 | （℃） | | 14.7 | 21.9 | 16.5 | 27.2 | 25.1 | 18.3 | 16.8 | | | | | |
| | | 水温 | （℃） | | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 21.0 | 24.1 | 17.0 | 19.8 | | | | | |
| 水質検査項目 | 1 | 一般細菌 | （CFU/mL） | 100CFU/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | | | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | （mg/L） | 10mg／L以下 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | | | | | |
| | 38 | 塩化物イオン | （mg/L） | 200mg／L以下 | 4.5 | 2.5 | 3.7 | 1.6 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | | | | | |
| | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | （mg/L） | 3.0mg／L以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | |
| | 47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 7.0 | | | | | |
| | 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| | 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| | 50 | 色度 | （度） | 5度以下 | 0.6 | 0.9 | ＜0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | | | | | |
| | 51 | 濁度 | （度） | 2度以下 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.2 | 0.1 | | | | | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | （mg/L） | 0.01mg／L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 21 | 塩素酸 | （mg/L） | 0.6mg／L以下 | | | 0.12 | | | ＜0.06 | | | | | | |
| | 22 | クロロ酢酸 | （mg/L） | 0.02mg／L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | | | | |
| | 23 | クロロホルム | （mg/L） | 0.06mg／L以下 | | | 0.007 | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | （mg/L） | 0.03mg／L以下 | | | ＜0.003 | | | ＜0.003 | | | | | | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | （mg/L） | 0.1mg／L以下 | | | 0.002 | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 26 | 臭素酸 | （mg/L） | 0.01mg／L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 27 | 総トリハロメタン | （mg/L） | 0.1mg／L以下 | | | 0.012 | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | （mg/L） | 0.03mg／L以下 | | | ＜0.003 | | | ＜0.003 | | | | | | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | （mg/L） | 0.03mg／L以下 | | | 0.003 | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 30 | ブロモホルム | （mg/L） | 0.09mg／L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | （mg/L） | 0.098mg／L以下 | | | ＜0.005 | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | （mg/L） | 0.003mg／L以下 | | | ＜0.0003 | | | | | | | | | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | （mg/L） | 0.0005mg／l | | | ＜0.00005 | | | | | | | | | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | （mg/L） | 0.01mg／L以下 | | | ＜0.001 | | | | | | | | | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | （mg/L） | 0.01mg／L以下 | | | ＜0.001 | | | | | | | | | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | （mg/L） | 0.01mg／L以下 | | | ＜0.001 | | | | | | | | | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | （mg/L） | 0.05mg／L以下 | | | ＜0.002 | | | | | | | | | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | （mg/L） | 0.04mg／Ll以下 | | | ＜0.004 | | | | | | | | | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | （mg/L） | 0.8mg／L以下 | | | 0.24 | | | | | | | | | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | （mg/L） | 1.0mg／L以下 | | | ＜0.02 | | | | | | | | | |
| | 14 | 四塩化炭素 | （mg/L） | 0.002mg／L以下 | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | |
| | 15 | 1.4-ジオキサン | （mg/L） | 0.05mg／L以下 | | | ＜0.005 | | | | | | | | | |
| | 16 | シス-1.2-ジクロロエチレン | （mg/L） | 0.04mg／L以下 | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | |
| | 17 | ジクロロメタン | （mg/L） | 0.02mg／L以下 | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | （mg/L） | 0.01mg／L以下 | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | |
| | 19 | トリクロロエチレン | （mg/L） | 0.01mg／L以下 | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | |
| | 20 | ベンゼン | （mg/L） | 0.01mg／L以下 | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | （mg/L） | 1.0mg／L以下 | | | ＜0.005 | | | | | | | | | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | （mg/L） | 0.2mg／L以下 | | | 0.02 | | | 0.05 | | | | | | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | （mg/L） | 0.3mg／L以下 | | | ＜0.03 | | | | | | | | | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | （mg/L） | 1.0mg／L以下 | | | ＜0.01 | | | | | | | | | |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | （mg/L） | 200mg／L以下 | | | 7.2 | | | | | | | | | |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | （mg/L） | 0.05mg／L以下 | | | ＜0.005 | | | | | | | | | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | （mg/L） | 300mg／L以下 | | | 73 | | | | | | | | | |
| | 40 | 蒸発残留物 | （mg/L） | 500mg／L以下 | | | 150 | | | | | | | | | |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | （mg/L） | 0.2mg／L以下 | | | ＜0.02 | | | | | | | | | |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | （mg/L） | 0.02mg／L以下 | | | ＜0.005 | | | | | | | | | |
| | 45 | フェノール類 | （mg/L） | 0.005mg／L以下 | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | |
| | 42 | ジェオスミン | （mg/L） | 0.00001mg／L以下 | | | ＜0.000001 | | | | | | | | | |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | （mg/L） | 0.00001mg／L以下 | | | ＜0.000001 | | | | | | | | | |
| | | 残留塩素 | （mg/L） | | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | |