令和6年度水道水質検査結果（坂井麻績境）

区分		採水月		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		天候			雨	曇	晴									
		気温	（℃）		6.0	16.0	25.0									
		水温	（℃）		10.0	13.0	15.5									
水質検査項目	1	一般細菌	（CFU/mL）	100CFU/mL以下	0	0	0									
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	10mg／L以下	0.8	0.7	0.7									
	38	塩化物イオン	（mg/L）	200mg／L以下	2.6	2.7	2.6									
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	3.0mg／L以下	＜0.2	＜0.2	＜0.2									
	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5									
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	50	色度	（度）	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5									
	51	濁度	（度）	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1									
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	0.01mg／L以下		＜0.001										
	21	塩素酸	（mg/L）	0.6mg／L以下		＜0.06										
	22	クロロ酢酸	（mg/L）	0.02mg／L以下		＜0.002										
	23	クロロホルム	（mg/L）	0.06mg／L以下		＜0.001										
	24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	0.03mg／L以下		＜0.003										
	25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	0.1mg／L以下		0.001										
	26	臭素酸	（mg/L）	0.01mg／L以下		＜0.001										
	27	総トリハロメタン	（mg/L）	0.1mg／L以下		0.001										
	28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	0.03mg／L以下		＜0.003										
	29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	0.03mg／L以下		＜0.001										
	30	ブロモホルム	（mg/L）	0.09mg／L以下		＜0.001										
	31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	0.098mg／L以下		＜0.005										
	3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	0.003mg／L以下												
	4	水銀及びその化合物	（mg/L）	0.0005mg／l												
	5	セレン及びその化合物	（mg/L）	0.01mg／L以下												
	6	鉛及びその化合物	（mg/L）	0.01mg／L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	0.01mg／L以下												
	8	六価クロム化合物	（mg/L）	0.05mg／L以下												
	9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.04mg／Ll以下												
	12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.8mg／L以下												
	13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	1.0mg／L以下												
	14	四塩化炭素	（mg/L）	0.002mg／L以下												
	15	1.4-ジオキサン	（mg/L）	0.05mg／L以下												
	16	シス-1.2-ジクロロエチレン	（mg/L）	0.04mg／L以下												
	17	ジクロロメタン	（mg/L）	0.02mg／L以下												
	18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	0.01mg／L以下												
	19	トリクロロエチレン	（mg/L）	0.01mg／L以下												
	20	ベンゼン	（mg/L）	0.01mg／L以下												
	32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	1.0mg／L以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	0.2mg／L以下												
	34	鉄及びその化合物	（mg/L）	0.3mg／L以下												
	35	銅及びその化合物	（mg/L）	1.0mg／L以下												
	36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	200mg／L以下												
	37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	0.05mg／L以下												
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	300mg／L以下												
	40	蒸発残留物	（mg/L）	500mg／L以下												
	41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	0.2mg／L以下												
	44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	0.02mg／L以下												
	45	フェノール類	（mg/L）	0.005mg／L以下												
	42	ジェオスミン	（mg/L）	0.00001mg／L以下												
	43	2-メチルイソボルネオール	（mg/L）	0.00001mg／L以下												
		残留塩素	（mg/L）		0.30	0.20	0.30									